



UITVOERING GRONDBORINGEN

VAN TEVOREN MOET U ZORGEN VOOR:

BEREIKBAARHEID

- ✓ Bereikbaar voor de vrachtwagens
- ✓ Voldoende ruimte (*vrije parkeerplekken rondom woning*)
- ✓ Indien geen parkeermogelijkheid, neem met ons contact op

GRONDBOREN

- ✓ Locatie boringen op tekening aangegeven
- ✓ Locatie van aardwarmtebronnen en collectorput (*bij meer dan 2 boringen*) bekend
- ✓ Eigen kabels, leidingen, infiltratiekisten en kelders buiten de gebouwen bekend en aangeleverd op tekening
- ✓ Toegankelijkheid tot boorlocatie
Minimaal 2.6 m breed en 3 m hoog vrij (Overleg bij minder)
- ✓ Voldoende werkruimte per boring
Circa 7 m vrije ruimte rondom iedere boring (Overleg bij minder)
- ✓ Afgedekte gevel (*indien boring in de buurt van de gevel*)
- ✓ Bestrating op locatie van boring vooraf verwijderd

TECHNIEK

- ✓ Werkwater aanwezig
Water 3m³/h of rechtstreeks van de watermeter (geen water meer aanwezig die dag voor anderen)
- ✓ Invoerbuizen
*Maximaal 70cm onder vloerpeil naar de technische ruimtes t.b.v de bronleidingen
2x Ø110 PVC met getrokken bocht (geen knik of ribbelbuis)*
- ✓ Stroom aanwezig **Cee 5 polige stekker**
(Minimaal B20 of C16 afgezekerd)

PRAKTISCH

- ✓ Aanwezigheid van toilet of dixi
- ✓ Iemand aanwezig op locatie

